



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุม ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ดังกล่าวแล้ว ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนา รายงาน การประชุมแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางชาดา ศรีเครือตอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม











รายชื่อเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม

วิสัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘









วัน ศุกร์ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชาดา ศรีเครือตง	ประธานสภา		
๒	นายสมพร เชียงเหนือ	รองประธานสภา		
๓	นายกฤษณะ ปักชี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑		
๔	นายสมนึก คงแสนคำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒		
๕	นายสิงหา เตชะนอก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔		
๖	นางสุพรรณิ ประมาะยัง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕		
๗	นางอุไร ขาวบ้านใน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖		
๘	นายประดิษฐ์ เพชรหนองชุม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙		
๙	นายสมพงษ์ ชันเพีย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐		
๑๐	นางวรารักษ์ บุตตะคาม	เลขานุการสภา		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง	นายก อบต.หนองพุ่ม		
๒	นางรุ่งทิพา ขาวบ้านใน	รองนายก อบต.หนองพุ่ม		
๓	นายสมจิตร ไปพบ	รองนายก อบต.หนองพุ่ม		
๔	นายพิกุล สุปะด้า	เลขานุการนายก อบต.หนองพุ่ม		
๕	นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ	ปลัด อบต.		
๖	นางปวีณา ฮาดภักดี	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายชาญชัย พิมพ์ละมาตย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม	-	
๘	นางสาวอรรณพ สุนสันเขต	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๙	นายยุทธชาติ ประสงค์สุข	นิติกร		
๑๐	นางวรัญญา อรรถวรวิจิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๑	นางสาวชนากานต์ บัวบุญ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม
สมัยวิสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ

ผู้มาประชุม	๑๐	คน
ไม่เข้าประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๑	คน
ลาประชุม	-	คน
ขาดประชุม	-	คน

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางวรารมณ บุตตะคาม
เลขาธิการ

-วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้มสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ บัดนี้ที่ประชุมได้ครบองค์ประชุมแล้ว เรียน นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภาฯ ได้ทำการเปิดประชุมต่อไป

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

-วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้มครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม

นางวรารมณ บุตตะคาม
เลขาธิการ

-ตามที่อำเภอวาปีปทุมได้อนุญาตให้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้าง รายการแปลนคลองราก และเสาสำเร็จรูปแปลนฐานแบบเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอำเภอวาปีปทุมจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความจำเป็นที่สภาฯ ของเราจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติตามระเบียบวาระการประชุมจึงได้เรียกประชุมในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘)

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุม และได้ส่งรายงานการประชุมให้กับสมาชิกสภาฯ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น

/อาศัย...

นางวราภรณ์ บุตตะคาม

นางชาดา ศรีเครือตง
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

นางชาดา ศรีเครือตง
ประธานสภาฯ

นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
นายก อบต.

-อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง ดังนั้น สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมก็เป็นอำนาจนิติของสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อ่านตรวจทานรายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกสารที่มีความสำคัญ หากมีข้อความใดยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญเสนอต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ เชิญคะ

- ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม

หน้าที่ ๑ จาก ผู้มาประชุม ๑๐ คน แก้ไขเป็น ๙ คน

หน้าที่ ๒ จาก ผู้รับรอง ๙ เสียง แก้ไขเป็น ๘ เสียง

หน้าที่ ๓ จาก ผู้รับรอง ๙ เสียง แก้ไขเป็น ๘ เสียง

-มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าจะรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘) หรือไม่

-รับรอง จำนวน ๙ เสียง

ไม่รับรอง จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นางชาดา ศรีเครือตง ประธานสภาฯ)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างรายการแปลนคลองรากและเสาสำเร็จรูปแบบแปลนฐานรากเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

-ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ

-ขอเสนอญัตติพิจารณาเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้าง รายการแบบแปลนคลองรากและเสาสำเร็จรูป แปลน ฐานรากแบบเสาเข็ม แก้ไขปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างรายการแบบแปลนคลองรากและสำเร็จรูป แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม แก้ไขปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กรณีผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเจาะทดสอบเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปทดสอบหาความสามารถในการรับน้ำหนักความแน่น ความชื้นของดิน นั้น

ตามรายการผลการทดสอบดิน การก่อสร้างฐานราก ควรใช้ฐานรากรองรับด้วยเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ เมตร ความยาว ๙.๐๐ เมตร จากระดับดินขณะเจาะสำรวจ รับน้ำหนักบรรทุกทุกความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตันต่อตัน โดยใช้อัตราส่วนปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตามรายการคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

เหตุผล ข้อเท็จจริง ผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนตามสัญญา

จ้าง จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ การปฏิบัติงานถึงขั้นตอนของงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๑ พบว่า ตามแบบรูปกำหนดความสูงจากพื้นระดับก่อสร้าง ๐+๐.๐๐ เมตร ถึงระดับพื้นชั้นล่าง +๐.๙๐ เมตร จึงเกิดช่องว่างช่วงคานคอนกรีตรอบอาคารซึ่งในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดพื้นที่ชั้นที่ ๑ (GS) บนดินถมอัดแน่น ส่งผลให้ดินถมอัดแน่นเกิดการสไลด์ยุบตัวทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงต่อโครงสร้างอาคาร โดยแบบรูปรายการก่อสร้างไม่ได้กำหนดรายละเอียดวิธีทำหรือขยายไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง ดังปรากฏตาม แบบแปลน แผนที่ ๒๘/๑๔ แปลนฐานรากแบบเสาเข็มแปลนโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ๑ : ๑๐๐

ผู้รับจ้างแจ้งสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวต่อช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางแก้ไข และกำหนดให้มีการจัดทำแบบขยายคลองรากเพิ่มเติมวิศวกรผู้ออกแบบได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มโดยละเอียดแล้วพบว่าแบบแปลนรูปตัดแบบขยายคลองราก ค.ส.ล. ตลอดแนว (เอกสาร ๓) จากแบบแปลนทั้ง ๒ แผ่น ไม่พบว่ามีแนวช่องระหว่างคาน ค.ส.ล. วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบไม่มีเจตนาที่จะออกแบบให้อาคารเกิดช่องว่างดังกล่าว ประกอบกับแบบแปลน รูปด้านทั้ง ๔ ด้าน ไม่พบช่องว่างใต้คานแต่อย่างใด เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติวิศวกรได้จัดทำแบบขยายคลองรากเพิ่มเติม ดังปรากฏตาม หนังสือวิศวกรผู้ออกแบบ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๔)

จึงขอเสนอยุติ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อพิจารณาแก้ไขปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ

การพิจารณาเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้าง รายการแบบแปลนคลองรากและเสาสำเร็จรูป แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม

ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มทำสัญญาจ้างทำหุ้มส่วนจำกัด โชคศิริผล เอ็นจิเนียริง ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาด ๘.๐๐ X ๒๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ค่าจ้างจำนวน ๔,๐๘๘,๓๘๖ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

๑.ผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ การปฏิบัติงานถึงขั้นตอนของงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๑ พบว่า ตามแบบรูปกำหนดความสูงจากพื้นระดับก่อสร้าง ๐+๐.๐๐ เมตร ถึงระดับพื้นชั้นล่าง +๐.๙๐ เมตร จึงเกิดช่องว่างช่วงคานคอนกรีตรอบอาคารซึ่งในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดพื้นที่ชั้นที่ ๑ (GS) บนดินถมอัดแน่น ส่งผลให้ดินถมอัดแน่นเกิดการ...

แน่นเกิดการสไลด์ยุบตัวทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงต่อโครงสร้างอาคาร โดยแบบรูปรายการก่อสร้างไม่ได้กำหนดรายละเอียดวิธีทำหรือรูปขยายไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง ดังปรากฏตาม แบบแปลน แผนที่ ๒๘/๑๔ แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม แปลนโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ๑ : ๑๐๐ (เอกสาร ๑)

๒.ผู้รับจ้างแจ้งสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ต่อช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางแก้ไข และกำหนดให้มีการจัดทำแบบขยายคลองรากเพิ่มเติม วิศวกรผู้ออกแบบได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มโดยละเอียดแล้วพบว่าแบบแปลนรูปตัด ก แผ่นที่ ๐๗ มีแนวเส้นคานปิด แนวอาคาร แนว ๑ และแนว ๙ (เอกสาร ๒) และแบบแปลนแผ่นที่ ๒๑ พบว่า มีแบบขยายคลองราก ค.ส.ล. ตลอดแนว (เอกสาร ๓)จากแบบแปลนทั้ง ๒ แผ่น ไม่พบว่ามีแนวช่องระหว่างคาน ค.ส.ล. วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบไม่มีเจตนาที่จะออกแบบให้อาคารเกิดช่องว่างดังกล่าว ประกอบกับแบบแปลน รูปด้านทั้ง ๔ ด้าน ไม่พบช่องว่างใต้คานแต่อย่างใด เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติวิศวกรได้จัดทำแบบขยายคลองรากเพิ่มเติม ดังปรากฏตาม หนังสือวิศวกรผู้ออกแบบ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๔)

ระเบียบข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณี...

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ

หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๗๑ ในการทำ สัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทำ ให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องนำหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานำมามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง

หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ก็ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป

คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามมูลค่าที่กำหนดในสัญญามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

-จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแบบรูป

รายการงานก่อสร้าง รายการแปลนคลองรากและเสาสำเร็จรูป ตามความข้อ ๒๙

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

/เมื่อสภา..

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

นายสมพงษ์ ชันเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
นายกฯ

นายสมพงษ์ ชันเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

นายสิงหา เตชะนอก
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

นายสมพร เชียงเหนือ
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

-เมื่อสภาพิจารณออนุมัติแล้วเห็นควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง

.รายละเอียดที่ให้ประชุมสภาฯ พิจารณาเพิ่มเติมแบบแปลนในสัญญาจ้างต่อไป

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเชิญคะ

-แบบฐานรากของคานามันลอยถ้าเราเทปูนมันจะไหลลงมา

-ไม่ใช่ว่าถมดินไม่พอด้วยแบบแปลนเดิมคานต้องสูงกว่าระดับดินเดิม ๙๐ เซนติเมตร มันมีช่องว่างใต้คานจึงได้นำไปปรึกษากับวิศวกรผู้รับรองแบบพิจารณาแล้ว ได้จัดทำแบบแปลเพิ่มเติม ในส่วนหน้างาน ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างโดยเอาดินไปรองแล้วเทคาน จึงมองว่าน่าจะเกิดปัญหาในภายหน้าจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

-เราทราบปัญหาจึงได้มีการประชุม ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ และได้สั่งให้พักงานตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าวิศวกรเพิ่มเติมแบบแล้วเสร็จเมื่อผ่านการอนุมัติของสภาฯ ผู้รับจ้างก็จะเข้าทำงาน ซึ่งจะมีการงดหรือลดค่าปรับ และการขยายสัญญาตามหลักเกณฑ์

-การก่อสร้างของทุกส่วนราชการ ส่วนมากจะมีช่องว่างใต้อาคารซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงาม จึงได้เพิ่มเติมแบบแปลน

-ถ้ายกขึ้นมา ๙๐ เซนติเมตร จะมีบันได ๓ ชั้น ถ้าจะเทพื้นต้องมีแผ่นพื้นสำเร็จรองรับก่อนแล้วค่อยเทพื้นจึงจะมีความมั่นคงแข็งแรง

-ที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเพื่อเสริมความแข็งแรง

-แบบแปลนชั้นล่างกับชั้นบนไม่เหมือนกัน ชั้นล่างเอาดินเข้าแล้วเทพื้น ชั้นบนเอาพื้นคอนกรีตสำเร็จวางแล้วค่อยเทพื้น

-ตอนมีการเพิ่มเติมแบบแปลนแล้วจะมีการดำเนินการขยายสัญญาใหม่

-เป็นแบบแปลนที่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยก็นำมาใช้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ของเราต้องเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ก็ก่อนค่อยจะเสนอเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณในวาระถัดไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะมีการทำบันทึกเพิ่มเติมแก้ไขสัญญาจ้างอีกฉบับ เพื่อมีปัญหาอีกก็จะได้มีการแก้ไขให้ทันวาระการดำรงตำแหน่งของสภาฯ นับจากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ วันที่สั่งให้หยุดงาน จนถึงวันเพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นก็วัน ก็จะมีการขยายสัญญาตามระยะเวลาจำนวนวันที่สั่งให้หยุดงาน

-การก่อสร้างอาคารตามที่วิศวกรและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วสามารถทำได้แต่ถ้าเพิ่มเติมแบบแปลนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะทำตามแบบเดิมก็ได้ แต่ก็เป็นที่ที่เรารักษาประโยชน์ของทางราชการ เราเพิ่มเติมงบประมาณมาแล้วหนึ่งครั้งรวมครั้งนี้เป็นงบประมาณแสนกว่าบาท งบประมาณในการโอนครั้งนี้มากกว่าการโอนงบประมาณเสาเข็ม

/นางสาว...

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

-ในส่วนของการโอนงบประมาณในส่วนแรก งานคลองราก ส่วนที่ ๒ งานต่อหม้อ
ไม่มีปริมาณงานถมดินมีแต่ปริมาณงานการขุดดินเข้าไปถม ๑๑.๘๕ ลบ.ม. ส่วนที่
๓ คอนกรีตโครงสร้าง ส่วนที่ ๔ งานเสาค้ำตรงกลาง จำนวน ๒๖ ต้น
-ยังติดใจในเรื่องขุดดิน แล้วจะขุดดินที่ไหนมาใส่ หรือจะขุดดินที่ถมไว้แล้ว

นายสมพร เชียงเหนือ
รองประธานสภาฯ

-ก่อนจะมีการเทคลองราก จะมีการขุดแต่งรอบอาคาร จะเอาดินตรงนี้มาถม

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

-ถ้าเราถมฐานรากแล้วช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้น จะมีการเอางบประมาณตรงนี้
เพิ่มขึ้นใหม่

นายสมพร เชียงเหนือ
รองประธานสภาฯ

-เนื่องจากการก่อสร้างมีปัญหาช่องว่างใต้คานาวิศวกรกับสถาปนิกไม่ใช่คนเขียน
แบบ แบบทุกแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีการแก้ไข ตอนออกแบบตอนแรกยังไม่
มีการทดสอบดิน จึงกำหนดเสาเข็มไว้ ๘ เมตร พอมีการทดสอบดิน เป็น ๙
เมตร ไม่มีปริมาณงานที่เพิ่มเติมมานี้ตั้งแต่ต้น ไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีปริมาณ
งานเพิ่มขึ้นอีกไหม ในงานส่วนอื่นๆ

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

-ท่านรองประธานสภาฯ คงเป็นห่วงในส่วนดินที่จะนำมาถมว่าจะได้ดินที่ไหนมาถม

นางชาดา ศรีเครือตง
ประธานสภาฯ

-ปริมาณดินที่ถมมีมาตั้งแต่แรกแล้ว

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

-ตามแบบแปลนในสัญญาจ้างน่าจะมียางตรงนี้มาตั้งแต่แรก

นายสมพร เชียงเหนือ
รองประธานสภาฯ

-ถ้าดินยุบตัวทำให้เกิดช่องว่างใต้อาคารมันก็จะมีผลกระทบกับโครงสร้าง ได้ปรึกษา
กับวิศวกรว่าจะทำยังไงไม่ให้ดินไหลออกมา จึงได้ก่ออิฐเสริมเสาเพื่อให้นั่นคง
แข็งแรง

นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ
ปลัด อบต.

-เราก็ได้มีการพูดคุยอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
ให้เห็นชอบเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างรายการแปลนคลองรากและเสา
สำเร็จรูปแบบแปลนฐานรากเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม หรือไม่

นางชาดา ศรีเครือตง
ประธานสภาฯ

-มีมติอนุมัติ ๙ เสียง

ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (นางชาดา ศรีเครือตง ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

๔.๒ การพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพุ่มสำหรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น กรณีเพิ่มเติมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
รายการแปลนคลองรากและเสาสำเร็จรูปแบบแปลนฐานรากแบบเสาเข็ม โครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม

-เชิญท่านนายกเสนอญัตติ

นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
นายก อบต.

-ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่

หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม เพื่อโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

ข้อเท็จจริง การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหุ้ม มีการขออนุมัติเพิ่มเติมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับรายการแปลน
คลองรากและเสาสำเร็จรูป แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม เนื่องจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ได้
กำหนดรายละเอียดวิธีทำหรือรูปขยายไว้ในแบบแปลน และเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
ต่อโครงสร้างอาคาร ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม สำหรับรายการที่เพิ่มขึ้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจำ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล

งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓,๒๐๖,๔๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๓,๐๒๐,๗๙๐ บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน ๗๑,๖๙๔ บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม สำหรับรายการที่เพิ่มขึ้น จำนวน
๗๑,๖๙๔ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม สำหรับรายการที่เพิ่มขึ้น สำหรับรายการแปลน
คลองรากและเสาสำเร็จรูป แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม เนื่องจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ได้
กำหนดรายละเอียดวิธีทำหรือรูปขยายไว้ในแบบแปลน และเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
ต่อโครงสร้างอาคาร

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหุ้มสำหรับรายการที่เพิ่มขึ้น กรณีเพิ่มเติมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ที่ประชุม	รายการแปลนคลองรากและเสาสำเร็จรูป แปลนฐานรากแบบเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หรือไม่ -มีมติอนุมัติ ๗ เสียง -ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภา) ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง
นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภา	๔.๓ การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น -เชิญนายกฯ ได้เสนอญัตติ
นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง นายก อบต.	-ขอเสนอญัตติ การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงิน ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น จึงเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาต่อไป
นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภา	-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า จะการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หรือไม่
ที่ประชุม	-มีมติอนุมัติ ๙ เสียง -ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภา)
นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภา	๔.๔ การพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ -เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ
นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง	ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ เหตุผล เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม มีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา ไว้สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองทุ่ม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

โอนลดจาก

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล

งบประมาณ ตั้งไว้ จำนวน ๓,๒๐๖,๔๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๒,๙๔๙,๐๙๖ บาท

ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

เพื่อดีงจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สำนักงาน

-ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะ โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหน้า ๗ นิ้ว แบบเรียบ

เหตุผลและความจำเป็น จำเป็นต้องจัดหาโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น

ขอได้โปรดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นางชาดา ศรีเครือดง

ประธานสภาฯ

นายสมพร เชียงเหนือ

รองประธานสภาฯ

นางปวีณา ฮาดภักดี

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางชาดา ศรีเครือดง

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-เชิญสมาชิกได้สอบถาม

-อยากสอบถามว่าการจัดซื้อการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ยังไม่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานที่ยังไม่เหมาะสมและของเดิมยังใช้งานได้อยู่

-ของเก่ามีแต่ลอกหมดแล้ว แต่เรามีความจำเป็นต้องจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อไว้อาลัยพระพันปีหลวง

-มีความจำเป็นต้องใช้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพื่อการพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

-มีมติอนุมัติ ๗ เสียง

-ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๓ เสียง

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง
นายก อบต.

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

นายสิงหา เตชะนอก
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นายสมพงษ์ ชันเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นายสมพร เชียงเหนือ
ประธานฯ

นางปวีณา ฮาดภักดี
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางชาดา ศรีเครือตอง
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา

๔.๕ พิจารณานุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔

เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ

ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ดำเนินการและ
พิจารณาดังนี้

๑.ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า จำนวน ๑๓ โครงการ
รายละเอียดตามบัญชีแนบมาพร้อมนี้

ขอได้โปรดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อพิจารณาต่อไป
-มีความจำเป็นต้องใช้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชาสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

-มีมติอนุมัติ ๘ เสียง

ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (นางชาดา ศรีเครือตอง ประธานสภาฯ)

ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ เสียง

เรื่องอื่นๆ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญคะ

-การลงหินคลุกยังไม่สิ้นสุดเส้นทาง เนื่องจากรถเข้าไม่ได้ อยากรให้รถเล็กขนเข้าไป

-เรื่องหินคลุกทางไปบ้านนาเลาได้เยอะมากขอขอบคุณ

-เวลาผลงานอยากให้คณะกรรมการออกไปดูด้วย ยังมีเส้นทางที่ยังไม่ได้ รong
รับความช่วยเหลือ ผากท่านนายกฯ ดำเนินการก่อสร้างเกี่ยวกับเกี่ยวผลผลิต

-ขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัยพระพันปีหลวง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองทุ่ม

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมค่ะ

๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ.....วราภรณ์ มุตตะคาม.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวราภรณ์ มุตตะคาม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ลงชื่อ.....นายสมพงษ์ ชันเพีย.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชันเพีย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ ๑๐

ลงชื่อ.....ประดิษฐ์ เพชรหนองชุม.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ เพชรหนองชุม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ ๙

ลงชื่อ.....อุไร ขวัญไผ่.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอุไร ขวัญไผ่)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม หมู่ ๖

รับรองรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันที่
๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)
(นางชาดา ศรีเครือตง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม